

令和5年度 日向市上水道水質検査結果

採水日：2023年8月4日

番号	検査項目	単位	基準値	検査地区名					
				日向市上水道施設（原水）					
				権現原浄水場					
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ (ng/ℓ)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)					

※検査結果欄に未満と表示されている数値は、定量限界値未満であることを示す。

令和5年度 日向市簡易水道施設水質検査結果

採水日：2023年9月1日

番号	検査項目	単位	基準値	検査地区名					
				日向市簡易水道施設（浄水）					
				山陰	坪谷川	萩野・稲葉野	八重原	迫野内	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及び ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/ℓ (ng/ℓ)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)

※検査結果欄に未満と表示されている数値は、定量限界値未満であることを示す。